

BEHE-TENTSIOKO INSTALAZIOAK ABIARAZTEKO AGIRIAK

Documentos para la puesta en servicio de las Instalaciones eléctricas de baja tensión

KODEA CODIGO	ERABILERA (SUB-INSTALAZIOA) TIPO DE USO (SUB-INSTALACION)	POTENTZIA POTENCIA	AGIRIAK DOCUMENTOS		
			MTD	P	OC
A1	INDUSTRIAK ORO HAR (ARRISKU BEREZIRIK GABEKOAK) Industrias en general (sin ningún riesgo especial)	≤ 20 kW	X		
		> 20 kW		X	
		> 100 kW		X	X
B1	LOKAL HEZEAK Locales húmedos	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
B2	SUTEA EDO EZTANDA GERTATZEKO ARRISKURIK GABEKO HAUTSEZ BETETAKO LOKALAK Polvorientos sin riesgo de incendio	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
B3	KORROSIOA GERTATZEKO ARRISKUA DUTEN LOKALAK Locales con riesgo de corrosión)	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
B4	UR JASOTZEKO EDO ATERATZEKO BONBAK, INDUSTRIALAK ALA EZ Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
C1	SORGAILUAK ETA BIHURGAILUAK Generadores y convertidores	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
C2	BEROKUNTZARAKO EROALE ISOLATUAK (ETXEBIZITZETAKOAK KANPO GELDITUKO DIRELA) Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
C3	LOKAL BUSTIAK Locales mojados	≤ 10 kW	X		
		>10 kW		X	
		>25 kW			X
D1	ERAIKUNTZAKO OBRETAKO MAKINAK ELIKATZEKO ALDI BATERAKO INSTALAZIOAK Instalaciones temporales para alimentación de maquinaria en obras de construcción	≤ 50 kW	X		
		>50 kW		X	
D2	AIRE ZABALEKO LOKAL EDO KOKALEKUETAN ALDI BATERAKO INSTALAZIOAK LANAK EGITEKO Instalaciones temporales para trabajos en locales o emplazamientos abiertos	≤ 50 kW	X		
		>50 kW		X	
E1	Etxebizitzetarako, merkataritza-lokaletarako eta bulegoetarako eraikinak, elkartze publikoko lokalak ez dezatela izan, eraikuntza bertikal edo horizontalean. Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas, que no tengan consideración de locales de pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.	≤ 100 kW por CGP	X		
E2	Banakako etxebizitza Vivienda individual	>100 kW por CGP			
E3	Merkataritzarako edo bulegoetarako lokala, elkartze publikoa ez dena Local comercial u oficinas que no tenga consideración de local de pública concurrencia			X	
F1	FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZAK Viviendas Unifamiliares	≤ 50 kW	X		
		>50 kW		X	
G1	GARAJE ETA TAILER DESKLASIFIKATUAK, AIREZTATZE BEHARTUA DUTENAK Garajes y talleres desclasificados, con ventilación forzada	EDOZEIN Cualquiera		X	
G2	GARAJE ETA TAILER KLASIFIKATUAK, SUTE- EDO LEHERTZE-ARRISKUA DUTENAK, AIREZTATZE BEHARTUA DUTENAK Garajes y talleres clasificados, con ventilación forzada	< 25 PLAZAK < 25 plazas		X	
G3	GARAJE ETA TAILER KLASIFIKATUAK, SUTE- EDO LEHERTZE-ARRISKUA DUTENAK, AIREZTATZE BEHARTUA DUTENAK Garajes y talleres clasificados, con ventilación forzada	≥ 25 PLAZAK ≥ 25 plazas		X	X
H1	GARAJE ETA TAILER DESKLASIFIKATUAK, AIREZTATZE NATURALA DUTENAK	≤ 5 PLAZAK	X		

	Garajes y talleres desclasificados, con ventilación natural	≤ 5 plazas			
H2	GARAJE ETA TAILER DESKLASIFIKATUAK, AIREZTATZE NATURALA DUTENAK Garajes y talleres desclasificados, con ventilación natural	> 5 PLAZAK > 5 plazas		X	
H3	GARAJE ETA TAILER KLASIFIKATUAK, SUTE- EDO LEHERTZE-ARRISKUA DUTENAK, AIREZTATZE NATURALA DUTENAK Garajes y talleres clasificados, con ventilación natural	≤ 5 PLAZAK ≤ 5 plazas	X		
H4	GARAJE ETA TAILER KLASIFIKATUAK, SUTE- EDO LEHERTZE-ARRISKUA DUTENAK, AIREZTATZE NATURALA DUTENAK Garajes y talleres clasificados, con ventilación natural	> 5 eta < 25 PLAZAK > 5 y < 25 plazas		X	
H5	GARAJE ETA TAILER KLASIFIKATUAK, SUTE- EDO LEHERTZE-ARRISKUA DUTENAK, AIREZTATZE NATURALA DUTENAK Garajes y talleres clasificados, con ventilación natural	≥ 25 PLAZAK ≥ 25 plazas		X	X
I1	LEHIA PUBLIKOKO IKUSKIZUNETAKO LOKALAK Locales de pública concurrencia de espectáculos	GUZTIAK Todos		X	X
I2	LEHIA PUBLIKOKO OSASUN-LOKALAK Locales de pública concurrencia de sanitarios	GUZTIAK Todos		X	X
I3	LEHIA PUBLIKOKO BILTZEKO LOKALAK Locales de pública concurrencia de reunión	GUZTIAK Todos		X	X
I4	LEHIA PUBLIKOKO MERKATARITZAKO LOKALAK Locales de pública concurrencia comerciales	GUZTIAK Todos		X	X
I5	KONKURRENTZIA PUBLIKOKO GARAJEAK Garajes de pública concurrencia	GUZTIAK Todos		X	X
J1	AT LERROAK DITUZTEN EUSKARRI KOMUNENKO BT LERROAK Líneas de BT con apoyos comunes a las de AT	GUZTIAK Todos		X	
J2	GARRAIATZEKO ETA JASOTZEKO MAKINAK Máquinas de elevación y transporte	GUZTIAK Todos		X	
J3	INSTALAZIOAK TENTSIO BEREZJETARA Instalaciones a tensiones especiales	GUZTIAK Todos		X	
J4	ARGI-ERROTULUAK (BT instalazioak izan ezik, ITC BT 44aren arabera) Rótulos luminosos (excepto que se consideren instalaciones de BT, según lo indicado en ITC BT 44)	GUZTIAK Todos		X	
J5	HESI ELEKTRIKOAK Cercas eléctricas	GUZTIAK Todos		X	
J6	BANATZEKO LUR AZPIKO EDO AIREKO SAREAK Redes aéreas o subterráneas de distribución	GUZTIAK Todos		X	
k1	KANPOKO ARGIZTAPENENKO INSTALAZIOAK Instalaciones de alumbrado exterior	≤ 5 kW	X		
		> 5 kW		X	X
L1	I KLASEKO EZTANDA EDO SUTEA GERTATZEKO ARRISKUA DUTEN INSTALAZIOAK Instalaciones de emplazamientos con riesgo de incendio o explosivos de clase I (gas, vapor o niebla inflamables)	GUZTIAK Todos		X	X
L2	II KLASEKO EZTANDA EDO SUTEA GERTATZEKO ARRISKUA DUTEN INSTALAZIOAK Instalaciones de emplazamientos con riesgo de incendio o explosión de clase II (polvo inflamable)	GUZTIAK Todos		X	
M1	OPERAZIO-GELAK ETA EBAKUNTZA-ARETOAK Quirófanos y salas de intervención	GUZTIAK Todos		X	X
N1	ITURRIAK Fuentes	≤ 5 kW	X		
		>5 kW		X	
N2	IGERILEKUAK Piscinas	≤ 5 kW	X		
		>5 kW		X	
		>10 kW		X	X
T1	ALDI BATERAKO INSTALAZIOAK: azokak eta standak Instalaciones temporales: ferias y stands	GUZTIAK Todos	X		
Z2	IBIL. ELEKTRIKOA BARNEAN BIRKARGATZEA > 50 kW Recarga vehículos eléctricos en interior > 50 kW			X	X
Z3	IBIL. ELEKTRIKOA KANPOAN BIRKARGATZEA > 10 kW			X	X

	Recarga vehículos eléctricos en exterior > 10 kW				
Z4	IBIL. ELEKTRIKOA BIRKARGATZEA. 4 KARGA MODUA Recarga vehículos modo 4	GUZTIAK Todos		X	X
Z5	IBIL. ELEKTRIKOA BIRKARGATZEA. Barnealdea ≤ 50 KW / Kanpoaldea ≤ 10 kW Recarga vehículos eléctricos. Interior ≤ 50 kW / Exterior ≤ 10 kW		X		